

נספח נגישות
חלק ב'

ב.	כמויות ומידע משלים לחוות הדעת¹: סמן V או השלם מידע. אין באמור בטופס זה כדי להחליף את דרישות הנגישות המפורטות בחוק, בתקנות התכנון והבניה ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.		
	תכניות העבודה והביצוע יהיו על פי הוראות כל דין ובמיוחד על פי הדרישות בתקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 חלק ח'1 ובתקנים רלבנטיים – ת"י 1918 על חלקיו השונים, ות"י 2481 חלק 70. כל המידות נטו! פני השטח יהיו יציבים. אין באמור בטופס זה כדי לייתר את הדרישות המליאות המפורטות בתקנות.		
	טור א'	טור ב'	הערות:
	רכיב הנגישות	אפיון הרכיב – כמות וסוג	תקין / לא תקין
1.		שטח עיקרי: 19591.85 מ"ר. שטח שירות: 7784.11 מ"ר.	תקין
2.	שבילים כבשים מדרגות מחוץ למבנה	לפי ת"י 1918 חלק 2	תקין
3.	פרוזדורים	רוחבם לא יקטן מ-130 ס"מ אלא במקומות המאפשרים אחרת בת"י 1918 חלק 3.1 במקרה כזה לציין המידה בתכנית	תקין
4.	דלתות	רוחב מעבר חופשי בפתח לא יקטן מ-80 ס"מ נטו למעט במקומות שאינם נדרשים להיות נגישים כגון שירותים רגילים. בדלת דו כנפית – 80 בפתיחת כנף ראשונה. ימצאו משטחי תפקוד משני צדי הדלתות	תקין
5.	מעליות	לפי ת"י 1918 חלק 3.1 ות"י 2481 חלק 70 מטיפוס 1	תקין
6.	תא שירותים משולב	לפי חלק 3.2 של ת"י 1918	תקין
7.	שילוט	לפי חלק 4 של ת"י 1918	תקין
8.	תיבות דואר נגישות, אם רלבנטי	לפי ת"י 816	תקין
9.	אזור מחסה	לפי חלק ג' של תקנות תכנון ובניה בקשה להיתר תנאיו ואגרות	תקין

¹ (למחוק המיותר)

